



Tilladelse

F-286 Aftaleblanket

Varmt arbejde

Nummer: 315

Samtank A/S
Tryk Forsikring
DBI

Side 1

Inden arbejdet påbegyndes, skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af Samtank Driftsleder eller dennes substitut, af ansvarlig fra udførende virksomhed samt brandvagten (arkiveres efter brug).

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister, eller brandfarlig opvarmning. Typiske eksempler er tagdækning, svejsning, brug af vinkelsliber eller skærebrenner og lodning.

Aftaleblanketten er gyldig 8 timer fra det tidspunkt hvor arbejdet påbegyndes

Arbejdssted	Lager nr.	Århus
	Driftsleder	Christian
	Arbejdssted	

Arbejdsopgave	Arbejdssted / område	Kuwaitvej olielager
	Beskrivelse af opgave	demontering og nedskæring af gamle kabelbakker.

Udførende Firma	Firmanavn	Strøm Hansen
	Ansvarlig person	Tobias
	Udførende person	Tobias

Arbejdsperiode (Gyldig 8 timer)	Startdato	2023-10-02	Tidsinterval fra kl	09:00
	Tidsinterval til kl	14:00		

Brandvagt	Navn	Thor	Firma	Strøm Hansen
	Nødopkald fra Tlf	503	Brandtryk findes	Nødstop på ramper og inde på kontor
	Brandvagt afsluttes kl.	15:00	Dog min. 60 minutter efter varmt arbejde afsluttes	
	Brandrundering foretages med interval på (min)	60		

Erklæring	Det erklæres hermed, at reglerne på denne aftaleblanket overholdes, og relevante foranstaltninger gennemføres. Der henvises til DBI vejledning 10 del 1, del 2 og del 3
-----------	---

Kvittering på udførsel af varmt arbejde

Dato	Underskrift Arbejdsstedet	Underskrift Udførende firma	Underskrift Brandvagt
2023-10-02			

Kvittering på afsluttet varm arbejde

Dato	Kl.	Underskrift Udførende Firma
2023-10-02		

Kvittering på afsluttet brandvagt

Dato	Kl.	Underskrift brandvagt
2023-10-02		

Udstedt på baggrund af F-285 bilag: Instruks for varmt arbejde

JA NEJ

☒ ☐ Varmt arbejde udføres udenfor risikoområde / klassificeret område

Specielle forhold i risikoområde

JA NEJ

- ☐ ☒ Varmt arbejde indenfor 50m fra klasse 1 produkt, skib, læsserampe, tank
- ☐ ☒ Arbejde på kategori 1 tanke (Benzin og Ethanol)
 - Tanken skal være tømt, rengjort / rensed
 - Tanken skal udluftes min. 1 dag
 - Der skal laves en gas attest
 - Der skal altid være to personer om opgaven
- ☒ ☐ Arbejde på kategori 2 + 3 tanke (Diesel / Gasolie, JET)
 - Tanken skal være tømt, rengjort / rensed
 - Tanken skal udluftes min. 1 dag
 - Der skal altid være to personer om opgaven
- ☐ ☒ Arbejde på rørsystemer
 - Tilslukke at rørsystem er rengjort, tømt og skyllet

Specifik slukningsudstyr på stedet

- ☒ CO2 slukker
- ☐ Brandslange
- ☒ Håndslukker
- ☐ Brandtæppe
- ☐ Skumslukningsanlæg
- ☒ Andet: brandslukningsudstyr deles med smedie der arbejder i området

DBI-vejledning 10 del 1-3

DBI-vejledning 10, del 1 Varmt arbejde
Brandsikrings foranstaltninger, Planlægning og gennemførelse

DBI-vejledning 10, del 2 Varmt arbejde
Brandsikrings foranstaltninger, udendørs

DBI-vejledning 10, del 3 Varmt arbejde
Brandsikrings foranstaltninger, indendørs



Tilladelse

F-286 Aftaleblanket

Varmt arbejde

Nummer: 315

Samtank A/S
Tryk Forsikring
DBI

Side 2

Checkliste - Arbejdsstedet (Samtank A/S) - Før arbejdet

JA NEJ

--- Før arbejdet ---

- ☒ ☐ Er der udpeget brandvagt
- ☒ ☐ Er der givet information om beredskabsplan, alarmeringsinstruks, flugtruter, nødstop og brandtryk til leverandør
- ☒ ☐ Er der foretaget en fremvisning beredskabsforanstaltninger på arbejdsstedet, flugtruter og brandtryk
- ☐ ☒ Er der specielle krav om tilladelse fra myndigheder, (arbejde ved klasse 1 produkter = anmeldelse eller information)
- ☒ ☐ Evt. information om frakobling af automatisk brandalarmeringsanlæg
- ☒ ☐ Er arbejdsstedet rengjort for brandbare materialer
- ☒ ☐ Er brandbare materialer flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet
- ☒ ☐ Er revner og huller, fx ved gennemføringer tætnet og beskyttet
- ☒ ☐ Kontrolleret at udførende personer har varmt arbejde bevis
- ☒ ☐ Sikre at kopi af aftaleblanketten er tilgængelig for vagthavende Samtank medarbejder
- ☒ ☐ Aftaleblanketter skal gemmes / arkiveres efter udført arbejde (1år)
- ☒ ☐ Er afløb sikret
- ☒ ☐ Er der givet information om brug af Gas og Ilt måler (specielle forhold)
- ☐ ☒ Er der behov for brug af mobil gas-detektor
- ☒ ☐ Sikre at udførende firma / person og brandvagt har kendskab til gældende lovgivning herunder DBI vejl. del 1, 2 og 3.
- ☒ ☐ Information til udførende firma/person om særlige risici, bygnings- og tank konstruktioner og elinstallationer

Udførende firma / Person

JA NEJ

--- Før arbejde ---

- ☒ ☐ Kontroller at revner og huller er tætnet og beskyttet
- ☒ ☐ Kontroller at arbejdsstedet er rengjort
- ☒ ☐ Kontroller at der ikke brandbare materialer og væsker i nærheden i en afstand på 10 meter
- ☒ ☐ Kontroller at der er relevant slukningsudstyr på arbejdsstedet iht. DBI vejl. 10 del 1-3
- ☒ ☐ Sikre adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret
- ☒ ☐ Samtank har fremvist beredskabsforanstaltninger på arbejdsstedet, anvist flugtruter, nærmeste nødstop og brandtryk
- ☒ ☐ Underskriv denne blanket

--- Under arbejde ---

- ☒ ☐ Udføre arbejdet efter gældende sikkerhedskrav fra Samtank A/S samt DBI vejl.- 10 del 1-3

--- Efter arbejdet ---

- ☒ ☐ Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt

Brandvagtens opgaver (Hvis brandvagt/brandrundering er aftalt)

JA NEJ

--- Før arbejdet ---

- ☒ ☐ Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejl. 10 del 1-3
- ☒ ☐ Kontroller at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbare materialer er flyttet eller sikret på anden vis
- ☒ ☐ Kontroller at der er brandslukningsmateriel på og i nærheden af arbejdsstedet i henhold til DBI vejl. 10 del 1-3
- ☒ ☐ Være bekendt med beredskabsplan, alarmeringsinstruks, flugtruter, nødstop og brandtryk
- ☒ ☐ Underskriv denne blanket

--- Under arbejdet ---

- ☒ ☐ Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra start og foretage planlagte runderinger
 - Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person

--- Efter arbejdet ---

- ☒ ☐ Være tilstede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst en time efter endt varmt arbejde
- ☒ ☐ Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde